



BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

Ügyiratszám: PER/102/01108-2/2015.  
Ügyintéző: Szócsné Csorba Éva  
Telefon: +36 (1) 465 3866  
E-mail: kozeg@kmr.antsz.hu

Tárgy: Dömsöd – dísz ivókút létesítés ügye

Melléklet:  
Hív. szám: 1803-2/2015

**Dömsöd Nagyközség Önkormányzata**

Bencze István polgármester

**Dömsöd**

Petőfi tér 6.  
2344

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez érkezett 1803-2/2015. iktatószámú megkeresésére, mely Dömsöd településen dísz ivókút létesítésére vonatkozik, az alábbi állásfoglalást adom:

A Dömsöd, Bíró utcai vízműtelepen található I. sz. (kat.sz.: B-35) kútról közvetlenül ellátandó dísz ivókút létesítését nem támogatom a következők miatt:

I. A dokumentációhoz mellékelt vízvizsgálati jegyzőkönyv szerint a kútvíz - határérték feletti **ammónium, vas** és **nátrium** tartalma miatt - az *ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásai alapján kifogásolt minőségű.

II. Közegészségügyi szempontból értékelve a tervezet létesítést:

A víz magasabb nátrium tartalma növeli a fogyasztók vese, és a keringési rendszerének terhelését, és ez különös jelentőséggel bír a nátrium szegény diétára fogott betegeknél.

A díszkúthoz létesítendő vezetékben csak időszakosan és kis mennyiségben lenne vízmozgás, ezért a csőszakaszban állandósuló vízpangás várható. A pangó vízben fennáll a lehetősége annak, hogy az ammónium – a csecsemők és várandósok számára veszélyes - nitríté, nitráttá alakul.

A vastartalomnak az egészségre káros hatása nincs, azonban a pangó vízben a vas gyorsabban „kiválik”, a víz megzavarosodik, üledék képződik, sőt, a kivált vasat a mikroorganizmusok feldolgozzák, nyálkás, sötétbarna baktériumtömegek képződnek, akár magasabbrendű biológiai szervezetek is elszaporodhatnak. E folyamatok lejátszódását elősegíti, hogy a kútvíz hőfoka magasabb 20°C-nál.

Dömsöd településen a vízminőség-javító beruházás eredményeként várhatóan az eddigieknél is jobb minőségű ivóvíz fog rendelkezésre állni. Ezért - ha a településen (dísz) ivókút létesül -, azt a települési ivóvízhálózatról indokolt üzemeltetni.

Az ehhez szükséges vízhálózat bővítés vízjogi létesítési engedélyezése a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályán (1081 Budapest, Dologház u. 1.) kezdeményezhető.

Budapest, 2015. március 11.

Üdvözlettel:

Kapják:

1. Címzett
2. Irattár
3. Ráckevei Járási Népegészségügyi intézet (elektronikus úton)

**Dr. Homor Zsuzsanna**  
fővárosi és megyei tisztifőorvos  
nevében a megbeszélésről kinyilvánozza:



Dr. Vass Csaba  
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos